

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№RU C- RU.ПБ68.В.00539/20

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0028585**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАРАТЕЛИ» (ООО «СТАРАТЕЛИ»).

Место нахождения: 140080, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЛЫТКАРИНО, ПОСЕЛОК ТУРАЕВО, СТРОЕНИЕ 13.

Место осуществления деятельности: 140080, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЛЫТКАРИНО, ПРОМЗОНА ТУРАЕВО, СТРОЕНИЕ 13. ОГРН 1025003178420. Телефон 84956413000, e-mail: mail@starateli.com.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАРАТЕЛИ» (ООО «СТАРАТЕЛИ»).

Место нахождения: 140080, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЛЫТКАРИНО, ПОСЕЛОК ТУРАЕВО, СТРОЕНИЕ 13.

Место осуществления деятельности: 140080, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЛЫТКАРИНО, ПРОМЗОНА ТУРАЕВО, СТРОЕНИЕ 13. ОГРН 1025003178420. Телефон 84956413000, e-mail: mail@starateli.com.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 31.10.2011 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрyтия лакокрасочные из красок на водно-дисперсионной основе, наименований: «Краска интерьерная супербелая», «Краска фасадная супербелая База А», «Краска фасадная супербелая База С», для внутренней отделки стен и потолков, толщиной сухого слоя при двухслойном нанесении 0,3 мм, расходом на один слой от 160 до 200 г/м<sup>2</sup>, выпускаемые по ТУ 2316-038-11779802-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209 10 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".

Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1. Показатели пожарной опасности строительных материалов, согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 0018402).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-841/12-2020 от 29.12.2020, выдан испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства №378-СС/08-2020 от 03.08.2020 г., проведенного ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 31.10.2011 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.12.2020 по 29.12.2025

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Грецкий Николай Михайлович  
инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00539/20

(обязательная сертификация)

№ 0018402

### Приложение №1 На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п.7, метод 2	Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
подпись

Грецкий Николай Михайлович

инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия